



OBEC SKRŠÍN, Skršín č. p. 48, 434 01 Most
IČ: 00266141, e-mail: starosta@skrsin.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výzvě k podání nabídek 1/2023

„DBO Parkoviště – Skršín“

Text žádosti o vysvětlení:

v rámci vyhlášeného výběrového řízení „*DBO Parkoviště – Skršín*“ žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:

1.

V situaci PK je uvedeno v legendě konstrukcí: Travnaté plochy, dosypání vrstvy ornice min. 150 mm, pěstební péče 3 roky, Výsev dle ČSN 83 9031 – trávničky a jejich zakládání



TRAVNATÉ PLOCHY, DOSYPÁNÍ VRSTVY ORNICE min150mm

PĚSTEBNÍ PÉČE 3 ROKY,

VÝSEV DLE ČSN 83 9031 – TRÁVNÍKY A JEJICH ZAKLÁDÁNÍ

Výkaz výměr neobsahuje položky pěstební péče na 3 roky.

Žádáme o upřesnění, zda bude zadavatel pěstební péči požadovat a přidá tyto položky do výkazu výměr či nikoliv.

2.

V situaci dopravního značení DZ jsou zakresleny svislé dopravní značky.

Ve výkazu výměr položky na svislé dopravní značení chybí.

Doplň zadavatel položky do výkazu výměr?

3.

V technické zprávě pro odvodnění je přesná specifikace ochrany stávající dešťové kanalizace. Je zde uvedeno, že nad zásypem se provede deska z železového betonu. Deska bude z betonu C 20/25 vyztužena sítí Kari 100/100/8 mm.

Výkaz výměr neobsahuje položky na desku z betonu vyztuženou sítí Kari.

Doplň zadavatel položky do výkazu výměr?

4.

V soupisu prací pro objekt 1 - Objekty pozemních komunikací je uvedena níže citovaná položka.

6	K	Vytažení betonové studniční skruže s ručním odkopáním, odčerpáním vody a zasypáním vhodným materiálem stěrk frakce 16/32 (SOUBOR)	soubor	1,000
---	---	---	--------	-------

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a zejména vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) stanoví, jakým způsobem má být sestaven výkaz výměr pro účely zadávacích řízení.

Ust. §§ 4 a 5 vyhlášky výslovně určují pravidla, na základě, kterých musí být zadavatelem jednotlivé práce a materiály přesně definovány, přičemž je vyloučeno jakékoliv oceňování pomocí kompletů. Vzhledem k tomu, že výše uvedená položka je kompletová, jedná se

o sloučené položky, které ZZVZ a vyhláška nepřipouští. Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel nepostupoval při sestavení výkazu výměr v souladu s těmito předpisy. Zadavatel svým postupem přenáší svou odpovědnost za správnost výkazu výměr, a tedy i zadávacích podmínek na dodavatele. Zadávací podmínky nejsou v tomto směru jednoznačné, jelikož není zřejmé, jakým způsobem mají dodavatelé předmětnou položku ocenit.

Žádáme zadavatele o odpovídající úpravu výkazu výměr, popřípadě o určení této položky pro všechny dodavatele stejnou cenou, jako tzv. preliminář, a to za účelem zaručení vzájemné porovnatelnosti jednotlivých cenových nabídek dodavatelů v zadávacím řízení.

Vysvětlení zadavatele:

1. Pěstební péči zadavatel nepožaduje a nepřidá tyto položky do výkazu výměr.
2. Zadavatel nepožaduje osazení tohoto dopravního značení a nedoplňuje položky do výkazu výměr.
3. Zadavatel doplní položky do výkazu výměr nově položky 2/16, 2/17.
4. Zakázky malého rozsahu a podlimitní veřejné zakázky jsou regulovány pouze na národní úrovni (zákon o zadávání veřejných zakázek), tzn. evropské zadávací směrnice se na oblast pod stanovenými finančními limity pro nadlimitní veřejné zakázky nevztahují.

§ 6

Zásady zadávání veřejných zakázek

(1) Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

(2) Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace.

(3) Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v

a) členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „členský stát“), nebo

b) jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce.

(4) Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit

§ 27

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky

a) na dodávky nebo na služby částce 2000000 Kč, nebo

b) na stavební práce částce 6000000 Kč.

§ 31

Výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu

Zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu. Při jejím zadávání je však zadavatel povinen dodržet zásady podle § 6.

1. Zásada transparentnosti Zadavatel musí předem jasně stanovit kritéria výběru a postupovat tak, aby nevznikla pochybnost o objektivním výběru vítězné nabídky. Zadavatel postupuje transparentně, pokud jsou jeho úkony jasné, přehledné, srozumitelné a náležitě odůvodněné, tj. přezkoumatelné.
2. Zásada rovného zacházení Zadavatel stanoví stejné podmínky všem potenciálním dodavatelům, tedy možnost přístupu k veřejné zakázce a možnost úspěchu ve výběrovém řízení je dána všem bez rozdílu.
3. Zásada zákazu diskriminace Zadavatel nesmí neoprávněně zvýhodnit nebo znevýhodnit některého ze zájemců oproti ostatním, všichni mají stejnou příležitost zakázku získat.
4. Zásada přiměřenosti Zadavatel nastaví parametry zadávacího řízení tak, aby byly přiměřené charakteru či předmětu veřejné zakázky (přiměřené požadavky na kvalifikaci, přiměřené zadávací podmínky, lhůty, smluvní pokuty apod.). Zásada vychází z evropské legislativy a je dovozována rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Zadavatel **není povinen** dle znění zákona o zadávání veřejných zakázek (§ 31) **zadávat veřejnou zakázku malého rozsahu v zadávacím řízení dle zákona**, je však povinen dodržet základní zásady zadávání veřejných zakázek a jejich příslušné paragrafy uvedené výše. Prováděcí vyhláška je určena právě k provádění zákona č 134/2016Sb., kde jsme již výše uvedli, jaké jsou zákonné povinnosti pro veřejné zakázky malého rozsahu i pro stavební práce.

Doplňujeme, že postup pro odstranění studny je specifikován v příložené dokumentaci a zároveň je zde technický popis díla včetně jeho metrických ukazatelů. Nesouhlasíme tedy s tvrzením, že na základě poskytnutých dokumentů příloh není možné jasně, specificky a jednoznačně ocenit položku odstranění studny.

Vzhledem k tomu, že jako zadavatel chceme být naprosto transparentní bude upraven výkaz výměr kde se položka souboru vyjme a nahradí ji následující položky k ocenění, které plně reflektují celý proces pro odstranění tak jak ho zadavatel požaduje:

Demontáž litinové studny (nadzemní i podzemní část), naložení a odvoz na skládku nebo deponii obce (do 10 km)	ks	1,000
Demontáž betonové krycí desky studniční poklop, naložení a odvoz na skládku nebo deponii obce (do 10 km)	ks	2,000
Vytažení betonové studniční skruže s ručním odkopáním, naložení a odvoz na skládku nebo deponii obce (do 10 km)	ks	3,000
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,925
kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 – definice přesného typu kameniva nakolik projekt uvádí 8/64	t	7,772

V rámci těchto prací nepožadujeme naceňovat geotextílii.
Vrchní zásyp zeminou a osetí je již součástí těchto položek ve výkazu výměr.

Doplňujeme navíc poznámku, že vodorovné přesuny jsou naceňovány jako celkový vodorovný přesun s naložením 1tuny výkopku, sutí, či jiných materiálů bez ohledu na přesouvanou vzdálenost.

Doplňujeme, že výkaz výměr reflektuje i podíl uznatelných a neuznatelných nákladů z důvodu lepšího přehledu části spolufinancované z dotačního titulu.

Doplňujeme kódy položek cenové soustavy dle ÚRS tam, kde je toto relevantní a exaktní.

Ve Skršíně dne: 08.02.2023